

## АКТ

### технического осмотра отдельных элементов и помещений МКД

с. Томское, ул. Украинская, дом №7

22 ноября 2013г.

Наименование конструкций, инженерного оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый собственниками жилых помещений).
1. фундаменты	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
2. стены	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
3. отмостка	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
4. инженерные тепловые сети	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
5. инженерные сети водоснабжения	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
6. система водоотведения	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
7. электрическое оборудование	В результате ЧС затоплены шины в электрощитовой.	Требуется технический ремонт ВРУ (за счет обслуживающего предприятия.)
8. санитарное состояние подвала	Незначительное захламление подвала	Уборка за счет собственников жилых помещений

Заместитель директора Соцкова Н.Н.

Главный энергетик Подкопаев В.Н.

Техник-смотритель Савинков В.Е.

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_