

## АКТ

### технического осмотра отдельных элементов и помещений МКД

с. Томское, ул. Украинская, дом №8

20 ноября 2013г.

Наименование конструкций, инженерного оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый собственниками жилых помещений).
1. фундаменты	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
2. стены	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
3. отмостка	Удовлетворительное, дефекты не выявлены	
4. инженерные тепловые сети	Поражение ржавчиной магистралей, следы ремонта отдельными местами (хомуты, сварка)- износ системы 65%	Требуется капитальный ремонт за счет собственников жилых помещений
5. инженерные сети водоснабжения	Поражение ржавчиной магистралей, следы ремонта отдельными местами (хомуты, сварка)- Износ сетей 79%	Требуется капитальный ремонт за счет собственников жилых помещений
6. система водоотведения	Коррозия чугунных труб в подвале, следы ремонта отдельными местами - износ сетей 56%	Требуется капитальный ремонт за счет собственников жилых помещений
7. электрическое оборудование	Удовлетворительное, дефектов не обнаружено.	
8. санитарное состояние подвала	Подвал захламлен старой бытовой техникой, мебелью б/у, старыми бытовыми вещами.	Привести в порядок силами собственников жилых помещений

Заместитель директора Соцкова Н.Н.

Главный энергетик Подкопаев В.Н.

Техник- смотритель Савинков В.Е.

  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_