

АКТ

Ввода в эксплуатацию коллективного прибора учета  
от 08.10.2012 года.

Мы, нижеподписавшиеся: от лица администрации Томского сельсовета – Мокрицкая Галина Федоровна, от лица Управляющей компании ООО «ЖКХ Томское» - Худяк Сергей Александрович, от лица Ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Томское» - Худяк Сергей Александрович, от лица собственников помещений МКД – Кислая Вера Семёновна произвели технический осмотр коллективного прибора учета тепловой энергии, установленного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская д.8.

Проверены: комплектность необходимой документации, соответствие места и схемы установки и технических параметров прибора учета.

В результате проверки установлено:

Приборы учета:

1. Теплоучислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1103627,  
Прибор опломбирован,  
Показания на момент допуска – 00000 Гкал,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 30.05.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
2. Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1128488,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 25.04.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
3. Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1118422,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 22.04.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
4. Комплект термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №№1123467/1123047,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 29.04.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
5. Источник вторичного питания «ВЛЕТ ИВП»  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»  
Заводской номер № 807545  
Прибор опломбирован,  
Дата выпуска 05.12.2008 г.

На основании изложенного, Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ», Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», Комплект термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС», установленные по адресу: Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская д.8, допускаются к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Представитель администрации<br>Томского сельсовета               | Мокрицкая Галина Федоровна |
| Представитель Управляющей компании<br>ООО «ЖКХ Томское»          | Худяк Сергей Александрович |
| Представитель Ресурсоснабжающей организации<br>ООО «ЖКХ Томское» | Худяк Сергей Александрович |
| Представитель собственников помещений<br>МКД                     | Кислая Вера Семеновна      |

Мокрицкая  
Худяк  
Худяк  
Кислая