

АКТ  
Ввода в эксплуатацию коллективного прибора учета  
от 08.11.2011 года.

Мы, нижеподписавшиеся: от лица администрации Томского сельсовета – Мокрицкая Галина Федоровна, от лица Управляющей компании ООО «ЖКХ Томское» - Худяк Сергей Александрович, от лица Ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Томское» - Худяк Сергей Александрович, от лица собственников помещений МКД – Дацык Евгения Артёмовна произвели технический осмотр коллективного прибора учета тепловой энергии, установленного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская д.5.

Проверены: комплектность необходимой документации, соответствие места и схемы установки и технических параметров прибора учета.

В результате проверки установлено:

Приборы учета:

1. Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСРВ»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1103385,  
Прибор опломбирован,  
Показания на момент допуска – 21385,0 Гкал,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 03.05.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
2. Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1124334,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 26.05.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
3. Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР»,  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №1104780,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 26.05.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.
4. Комплект термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС»  
Завод изготовитель: ЗАО «ВЗЛЕТ»,  
Заводской номер №№1130218/1113008,  
Прибор опломбирован,  
Дата проведения государственной поверки прибора учета 30.09.2011г.,  
Срок проведения очередной государственной поверки прибора(МПИ) 4 года.

На основании изложенного, Теплоучислитель «ВЗЛЕТ ТСПВ», Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», Комплект термопреобразователей сопротивления «ВЗЛЕТ ТПС», установленные по адресу: Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская д.5, допускаются к эксплуатации.

Подписи членов комиссии:

Представитель администрации Томского сельсовета	Мокрицкая Галина Федоровна
Представитель Управляющей компании ООО «ЖКХ Томское»	Худяк Сергей Александрович
Представитель Ресурсоснабжающей организации ООО «ЖКХ Томское»	Худяк Сергей Александрович
Представитель собственников помещений МКД	Дацык Евгения Артёмовна

Мокрицкая

Худяк

Худяк

Дацык